

Resumen de Multas
Traducido de Inglés a Español

Listado de Citatorios y Multas a Food 4 Less

Citaciones por Violaciones Regulatorias Generales y Graves
Total de Penalidades: \$16,500.00

Citación 1 Artículo 1 General \$750

Antes y durante el transcurso de la inspección, incluyendo pero sin limitarse a, el 23 de junio de 2020, el empleador no proporcionó suficiente espacio adecuado de trabajo para los paneles de interruptores de circuito de voltaje 208Y/120 localizados en el área de bodega. Los paneles estaban bloqueados por cajas de alimentos y equipo diverso. Los paneles daban servicio a todos los aparatos electrodomésticos, receptáculos e iluminación que se utiliza en la tienda. Conforme al Código de Regulaciones, Título 8, Sección 2340.16(b) – Área de Trabajo Acerca del Equipo Eléctrico.

Citación 1 Artículo 2 General \$750

Antes y durante el transcurso de la inspección, incluyendo pero sin limitarse a, el 23 de junio de 2020, el empleador omitió la implementación y el mantenimiento de un Programa Preventivo de Enfermedades y Lesiones (IIPP por sus siglas en inglés), en las siguientes instancias:
Instancia 1: El empleador no investigó eficazmente aproximadamente veintitrés (23) casos de enfermedad por COVID-19 en empleados, que ocurrieron en o alrededor del mes de junio 2020, Conforme al CCR Título 8, Sección 3203(a)(5).

Citación 1 Artículo 3 General \$750

Antes y durante el transcurso de la inspección, incluyendo pero sin limitarse a, el 23 de junio de 2020, el empleador omitió la implementación y el mantenimiento de un Programa Preventivo de Enfermedades y Lesiones (IIPP por sus siglas en inglés), en las siguientes instancias:
Instancia 1: El empleador no proporcionó capacitación ni instrucción eficaz en relación al nuevo riesgo ocupacional por COVID-19, incluyendo pero no limitado a capacitación e instrucción acerca de cómo se esparce el virus, medidas para evitar el contagio y sobre signos y síntomas de la infección.

Citación 1 Artículo 4 General \$750

Antes y durante el transcurso de la inspección, incluyendo pero sin limitarse a, el 23 de junio de 2020, el empleador no proporcionó mantenimiento adecuado al lavado de ojos montado en pared Speakman 9200 utilizado en el departamento de carnes, conforme al CCR, Título 8, Sección 5162(e)

Citación 2 Artículo 1, A Remitir \$13,500

Antes y durante el transcurso de la inspección, incluyendo pero sin limitarse a, el 23 de junio de 2020, el empleador omitió la implementación y el mantenimiento de un Programa Preventivo de Enfermedades y Lesiones (IIPP por sus siglas en inglés), en las siguientes instancias:

Instancia 1: El empleador omitió la identificación y evaluación eficaz de riesgos en el lugar de trabajo relacionados con el COVID-19 incluidos pero no limitados a la incapacidad de los empleados para mantener la distancia física entre ellos y los clientes debido al número de clientes en la tienda.

Instancia 2: El empleador omitió la implementación de métodos o procedimientos eficaces para corregir condiciones insalubres o prácticas de trabajo relacionadas con el COVID-19, incluyendo pero no limitadas a la incapacidad de los empleados para mantener la distancia física entre ellos y los clientes debido al número de clientes en la tienda, conforme al CCR, Título 8 Sección 3203(a)

Resumen de Penalidades por la Inspección 1482017

Citación 1 Artículo 1	General	\$ 750
Citación 1 Artículo 2	General	\$ 750
Citación 1 Artículo 3	General	\$ 750
Citación 1 Artículo 4	General	\$ 750
Citación 2 Artículo 1	Seria	\$13,500
TOTAL DE PENALIDADES PROPUESTAS		\$16,500